

Toruń, dnia 8.07.2013 r.

DO.3331-7/2013


Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 1.07.2013 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „Położenie sieci komputerowo – telefonicznej oraz montaż systemu alarmowego na parterze i I piętrze w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu” część 1

wpłynęły pytania o następującej treści:

- 1. W przedmiarze jest 100 mb korytek U575. Gdzie zainstalować te listwy? Brak listew z PCV o różnym przekroju do instalacji na ścianie. Proszę o wyjaśnienie.*
- 2. Czy do instalacji jest 62 gniazd typu RJ45 oraz montaż 2 patchpaneli RACK. Standardowe patchpanele posiadają 24 porty co daje łącznie 48 szt. obwodów. Gdzie podłączyć pozostałe linie?*
- 3. W przedmiarze jest 1200 mb przewodu UTP. Czy ten przewód ma służyć do podłączenia gniazd telefonicznych i komputerowych? Jeśli tak, to zdecydowanie jest za mało przewodu. Kto poniesie koszty zakupu i instalacji dodatkowych przewodów?*
- 4. Gdzie ma być zainstalowana szafa krosowa? Brak takiej pozycji w specyfikacji, brak jest zasilania i wyposażenia.*
- 5. Jaka ma być długość gwarancji?*

W odpowiedzi na złożone zapytanie, Zamawiający informuje:

1. Korytka U575 zainstalowane będą na ścianach pod oknami (w większości przypadków), średnio 10 – 15 cm nad poziomem podłogi – zgodnie z lokalizacjami ujawnionymi na rzucie pomieszczeń. Zamawiający nie przewiduje kładzenia listew z PCV o różnym przekroju.
2. Zamawiający dysponuje dwoma dodatkowymi patchpanelami, które przeznacza do montażu.
3. Przewód UTP ma służyć do podłączenia gniazd telefonicznych i komputerowych. Zdaniem Zamawiającego ilość przewodu UTP podana w przedmiarze jest wystarczająca.
4. Szafa krosowa jest zainstalowana w serwerowni Zamawiającego na II piętrze budynku (serwerownia znajduje się nad pomieszczeniem o powierzchni 11 m kw. z I piętra – drugie od lewej).
5. Zamawiający wymaga udzielenia 10 letniej gwarancji.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO  
  
Krzysztof Pawlus