

Toruń, dnia 10.07.2013 r.

DO.3331-7/2013

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 9.07.2013 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „Położenie sieci komputerowo – telefonicznej oraz montaż systemu alarmowego na parterze i I piętrze w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu” część 1

wpłynęły pytania o następującej treści:

*Proszę o uszczegółowienie terminu U575 .*

*Wg powszechnie stosowanej nomenklatury są to korytka metalowe typu BAKS o przekroju 100mm /wg opisu przedmiaru/.*

*Czy rzeczywiście Zamawiający chce zainstalować w podany w odpowiedziach sposób tego typu korytka i jak chce zainstalować gniazda ? Czy korytka mają być zainstalowane poziomo n.p. na uchwytych WW100 czy w pionie bezpośrednio do ściany . Czy korytka te mają mieć pokrywę / całą , perforowaną / ?*

*Zamawiający dostarcza dwa patchanele . Jak ma wyglądać gwarancja ?*

*Wykonawca nie może odpowiadać za cały tor transmisyjny , gdyż dostarcza dwa z trzech elementów które jego tworzą ? Kto poniesie koszty obsługi gwarancyjnej w przypadku braku styku / n.p. po 5 latach / na patchpanelu ?*

W odpowiedzi na złożone zapytanie, Zamawiający informuje:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie koryt PCV montowanych do ścian na kołkach montażowych. Korytka dobrać w taki sposób aby umożliwiło to ewentualną rozbudowę sieci. Po zmianie w kosztorysie należy przyjąć odpowiednia normę.
2. Wykonawca dostarcza – moduły UTP, okablowanie oraz patchamele, jak również udzieli odpowiedniej gwarancji na materiały i robociznę.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO  
*Krzysztof Paulus*